

طلب إستلام أعمال

Works Inspection Request - WIR

MIR Serial Number:

كور اسفلت

طلب تسليم

الرقم التسلسلي: 0000

Date

٢٠٢٥/٠٥/١٥

التاريخ

Location

جدة

المنطقة

Project Title

مشروع تلال الغروب

إسم المشروع

Consultant

مكتب رمك للإستشارات الهندسية

الإستشاري

Contractor :

شركة طرق الرياض للمقاولات

المقاول

الجزء (أ) : يتم إستكماله من خلال المقاول

Part A: By the Contractor:

المرفقات

Attachments (tick as appropriate)

☐ Sketch attached to show the location(s)
كروكي توضيحي للموقع

☐ Inspection Check list
قائمة الفحص

☐

Surveyor Field Sheet (if any)
سجل إستلام الأعمال المساحية

☐ Approved Shop Drawing
الرسومات التنفيذية المعتمدة

☐ Test Reports (if any)
تقارير إختبارات (إن وجدت)

☐

Ohters(state)
أخرى

Discipline: التصنيف

☐

Civil
إنشائي

☐

Architectural
معماري

☐

Mechanical
ميكانيكا

☐

Electrical
كهرباء

☐

Other (state)
أخرى

وصف الأعمال المطلوب تسليمها

Description of Works to be Inspected and / or tested:

كور اسفلت/طبقة ثانية

شارع رقم 03

بلوك 10

Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings
نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد وحسب المخططات المعتمدة

Name:

الاسم:

Signature

التوقيع:

Designation

المسمى الوظيفي: (1010294003)

Date:

التاريخ: 15/05/2025

Part B: By the Consultant:

الجزء (ب): يتم إستكماله من خلال الإستشاري

ملاحظات القائم بالإستلام

Site Inspector's Comments:

Name:

الإسم:

Signature

التوقيع:

Designation

المسمى الوظيفي:

Date:

التاريخ

Witnessed Site Test Results (if any):

نتائج إختبارات الموقع (إن وجدت)

☒

Passed

مقبول

☐

Failed

مرفوض

☐

N/A

لا يوجد

Resident Engineer Final Comments & Decision:

معالجة نتجات بكلمة بالخمرسانه مع درناات نتائج الإختبارات

☒

Approved
يعتمد

☒

Approved with Comments
يعتمد بملاحظات

☐

Comply Comments and Resubmit
معالجة الملاحظات وإعادة التقديم

☐

Rejected
مرفوض

Name:

الإسم:

Signature

التوقيع:

Date:

٢٠٢٥/٥/١٦

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.
إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد




Proficiency Laboratory for building materials
Geotechnical studies - Testing Labs for Soil,
Concrete, Asphalt & Construction Materials

شركة مختبر الكفاءة لجواد البناء
مختبر التربة والأساسات والخرسانية
والأسفلت والمواد الإنشائية

Client	شركة طرق الرياض للخدمات					Report No.	PRO-240463.113		
Project	مشروع البنية التحتية - مخطط تلال القروب					Test Date	15-5-2025		
Location	جدة - حي الامير قراز					Report Date	17-5-2025		
Location	Block 10					Tested By	Saddam		
Description:	BITUMINOUS WEARING COURSE LAYER								
ASPHALT CORES									
Sample No.	STATIONS	Thickness (cm)	Wt. In Air (g)	Wt. in Water (g)	Wt. In SSD (g)	VOLUME (cm³)	Gmb (g/cm³)	Gmm (g/cm³)	Required Compaction (%)
1	Street 01 STA. 0 to 264.31	5.3	851.2	500.1	855.3	355.2	2.396	2.589	92.6
2	Street 01 STA. 0 to 264.31	5.4	864.3	510.3	870.5	360.2	2.400	2.589	92.7
3	Street 02 STA. 0 to 264.33	5.6	872.6	513.2	880.3	367.1	2.377	2.587	91.9
4	Street 02 STA. 0 to 264.33	5.1	841.3	498.3	850.3	352	2.390	2.587	92.4
5	Street 03 STA. 0 to 161	5.5	865.5	503.8	858.6	364.8	2.373	2.582	91.9
6	Street 04 STA. 0 to 148	5.6	870.1	506.4	872.2	365.8	2.379	2.582	92.1
Average Thick:CM		5.4					Average Comp.		92.3



Room 372575 commercial Jeddah, license 142, Commercial Registration 4030391463
Email: lab@proficiencylab.com www.proficiencylab.com Mob.: 0552210350
30 St. - Ar Rabwah Dist. - Jeddah - Kingdom of Saudi Arabia



٢:٢٩:٣٨ ٢٠٢٥/٠٥/١٥ م
الأمير عبدالمجيد
جدة
مكة المكرمة



٢:٤٨:٢٢ ٢٠٢٥/٠٥/١٥ م
3876 الحجاب
حي الأمير عبدالمجيد
جدة
مكة المكرمة



٢:٣١:٢٤ ٢٠٢٥/٠٥/١٥ م
7015 سيد الشهداء
حي الأمير عبدالمجيد
جدة
مكة المكرمة



٢:١٤:١٢ ٢٠٢٥/٠٥/١٥ م
6819 قلب الحزيرة
الأمير عبدالمجيد
جدة
مكة المكرمة



٢:٥٦:١٤ ٢٠٢٥/٠٥/١٥ م
3856 خامس الخلفاء الشرعي
حي الأمير عبدالمجيد
جدة
مكة المكرمة



٢:٥٤:١٢ ٢٠٢٥/٠٥/١٥ م
3878 Khames Al Khoulaafa
الأمير عبدالمجيد
جدة
مكة المكرمة



